

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

I. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці:

1. Строк подачі інформації: негайно.

2. Кому подається інформація:

Для працівників – безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві;

Для споживачів – телефон офісу ТОВ "ЕНЕР ДЖИ".

3. Порядок дій:

У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна від- стань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв'язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві для споживачів – офіс **ТОВ "ЕНЕР ДЖИ" за телефоном: +38 057 757 24 73**

II. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці:

1. Строк подачі інформації: негайно.

2. Кому подається інформація:

У разі пожежі на об'єктах: повідомити за допомогою засобів зв'язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС. **Тел. 101, офіс ТОВ "ЕНЕР ДЖИ" за телефоном: +38 057 757 24 73**

3. Порядок дій: Керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за

необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номером телефону **+38 057 757 24 73** або надіслати листа електронною поштою на адресу: en@ener-gy.kh.ua